



Администрация городского округа – город Галич
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «23» октября 2020 года

№ 688

О внесении изменений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от 29.06.2020г. № 413 «Об утверждении нормативов состава сточных вод абонентов, отводимых в системы канализации городского округа — город Галич Костромской области»

В соответствии с п.2 постановления Правительства РФ от 22.05.2020 года № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства РФ», руководствуясь Уставом городского округа город Галич Костромской области,

постановляю:

1. Внести изменение в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от 29.06.2020 года № 413 «Об утверждении нормативов состава сточных вод абонентов, отводимых в системы канализации городского округа - город Галич Костромской области», изложив Приложение № 1 в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от 12 мая 2011 года № 389 «Об утверждении условий приема загрязняющих веществ в сточных водах абонентов и расчет нормативов допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах абонентов, отводимых в систему канализации городского округа — город Галич Костромской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 1 июля 2020 года.

Глава городского округа

А.В.Карамышев

Приложение
к постановлению администрации городского
округа — город Галич Костромской области
от « » 2020 г. №
Приложение № 1
к постановлению администрации городского
округа — город Галич Костромской области
от «29» июня 2020 г. № 413

Нормативы

состава сточных вод абонентов, отводимых в системы канализации городского округа -
город Галич Костромской области.

Наименование загрязняющего вещества	Нормативы состава сточных вод абонентов, отводимых в системы канализации городского округа город Галич	Единица измерения
БПК полное	143	мг/дм ³
Взвешенные вещества	300	мг/дм ³
Фосфаты по фосфору	0,409	мг/дм ³
Хлорид-анион (хлориды)	89,24	мг/дм ³
Сульфат-анион (сульфаты)	75,41	мг/дм ³
Аммоний-ион	22,5	мг/дм ³
Медь	0,005	мг/дм ³
Цинк	0,033	мг/дм ³
Железо	0,5	мг/дм ³
Алкилсульфонаты (СПАВ-анион)	1,5	мг/дм ³
Нефтепродукты	0,307	мг/дм ³