

**Российская Федерация
Костромская область
Город Галич**



**Дума городского округа – город Галич
Костромской области**

Р Е Ш Е Н И Е

от «25» августа 2016 года

№100

Об информации о ходе выполнения решения
Думы городского округа — город Галич
Костромской области «Об итогах проведения
отопительного сезона 2015 — 2016 годов
и подготовке объектов жилищно-коммунального
хозяйства городского округа — город Галич
Костромской области в осенне-зимний период
2016 — 2017 годов»

Заслушав и обсудив информацию С.А. Туманова — первого заместителя главы администрации городского округа об информации о ходе выполнения решения Думы городского округа — город Галич Костромской области «Об итогах проведения отопительного сезона 2015 — 2016 годов и подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа — город Галич Костромской области в осенне-зимний период 2016 — 2017 годов»,

Дума городского округа решила:

1. Информацию о ходе выполнения решения Думы городского округа — город Галич Костромской области «Об итогах проведения отопительного сезона 2015 — 2016 годов и подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа — город Галич Костромской области в осенне-зимний период 2016 — 2017 годов» принять к сведению (прилагается).

2. Рекомендовать администрации городского округа — город Галич Костромской области принять исчерпывающие меры по подготовке объектов теплоснабжения к началу отопительного периода 2016 - 2017 годов.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы городского
округа - город Галич Костромской области

А.П. Белов

**Информация о ходе выполнения решения Думы городского округа —
город Галич Костромской области «Об итогах проведения отопительного сезона 2015 —
2016 годов и подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа
— город Галич Костромской области в осенне-зимний период 2016 — 2017 годов»**

Постановлением администрации городского округа - город Галич Костромской области от 04.04.2016 года №220 утвержден план основных мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2016-2017 годов.

В настоящее время к отопительному периоду 2016-2017 годов на топливном участке подготовлено: дров — 2200м³, каменного угля — 128т. Нормативные запасы угля к началу отопительного сезона будут обеспечены.

Из 28 муниципальных котельных на данный момент подготовлено 22 (78,6%).

Подготовлено 15,2 км. из 16,85 км (90,2%) тепловых сетей.

Выполнен ремонт теплосистемы на сумму 986313 тыс. руб.

Из них ремонт теплотрасс:

- теплотрасса по ул. Пушкина д. 15 (смена вентиля и клапанов обратной муфты) — 2768;

- теплотрасса от котельной №8 — 5300;

- теплотрасса по ул. Ленина д. 8 — 1389;

- теплотрасса по ул. Школьная д. 5 — 1647;

- теплотрасса от котельной №3 — 2865;

- теплотрасса по ул. Школьная д. 5 — 7378;

- теплотрасса по ул. Гоголя — 7378;

- теплотрасса по ул. Калинина д. 27 — 13192;

- теплотрасса по ул. Октябрьская д. 31 — 523;

- теплотрасса по ул. Ленина (между 34-47) — 7892;

- теплотрасса по ул. Горная — 9936;

- теплотрасса по ул. Тяговая подстанция — 3256;

- теплотрасса по ул. Советская диаметр 109 15п.м.от котельной №9 до ТК — 22374;

- теплотрасса по ул. Костромское шоссе диаметр 100 мм 48 п.м. от котельной №24 до ж.д. №9

Замена котлов:

- котельная №5 д/с «Петушок»;

- котельная №2 «ПЛ-2»;

- котельная №10.

Также выполнены следующие работы:

1. Проведены строительные работы в 23 котельных:

- чистка «котлов», «дымоходов», уборка внутри помещений;

- ремонт обмуровки «котлов» и «выставок»;

- побелка внутри помещений;

- покраска «трубопроводов», «котлов» бытовых помещений.

2. Проведены слесарные работы в 24 котельных:

- ремонт насосного оборудования;

- ремонт и замена опорной арматуры.

3. Проведены электрические работы в 23 котельных:

- ремонт и обслуживание электродвигателей;

- пускателей и приборов освещения;

- в девяти котельных полностью произведена замена освещения на светодиодные прожекторы и светильники.

4. Установлена дымогарная труба котельная №30, ул. Металлистов д. 54.

5. Замена изоляции:

- д/с «Петушок» - диаметр 108, 24.6 п/м
- школа №4 - диаметр 57, 35 п/м;
- ул. Гоголя, д. 5, 7, 8 - диаметр 57, 31 п/м;
- Вет – лечебница - диаметр 89, 16.2 п/м;
- Аграрный техникум - диаметр 57, 24,6 п/м;
- ПЛ – 2 - диаметр 57, 49,4 п/м;
- ул. Горная - диаметр 108, 81 п/м;
- ул. Лермонтов, д. 17 - диаметр 159, 104 п/м.

Галичским представительством ООО «Водоканалсервис» подготовлено 41,4 км. (90,8%) водопроводных и 20,4 (90,7%) км. канализационных сетей.

Были выполнены работы на сумму 1452 000 руб.

Из них:

- Ремонт сан.зоны установка ворот - ограждение сан.зоны - 394,3;
- Установка насоса CR 64-2 – 2 единицы — 571,33;
- Ремонт насосной станции – замена трубопровода 14 м. - 43,39;
- Замена участка водопроводной линии – участок 55 м. - 61,88;
- Замена участка водопроводной линии – участок 40 м. - 64,43;
- Монтаж выпускной трубы насоса – 1 ед. - 42,22;
- Изготовление упоров для крепления гильз в стене машинного отделения насосной – 6 ед. - 13,63;

-Установка оборудования в производственном корпусе, замена системы управления насосами, замена УФ ламп и кварцевых чехлов — 220,08.

К началу отопительного периода планируется подготовить 327 многоквартирных жилых дома или 225,50 тыс. м² жилого фонда. На настоящий момент подготовлено 295 дома (90,2%).

Управляющими компаниями ООО «Галичская управляющая компания», ООО «Импульс» и ООО «Партнёр» выполнены работы по содержанию и текущему ремонту многоквартирных жилых домов на общую сумму 6 570 000 руб.

Кроме того, выполнены следующие работы: ремонт отопительных печей - 15 шт., ремонт печных труб - 5 шт, прочистка дымоходов печей - 90 п.м; ремонт рулонной кровли на многоквартирных домах - 325 м.п. на 5 МКД; проверка и прочистка вентиляционных каналов – 112 шт.; ремонт и замена внутридомовых трубопроводов: отопления-180 м/п, ХВС-250 м/п, ГВС-90 м/п, канализации-240 м/п; ремонт и замена запорной арматуры на трубопроводах ЦО, ХВС, ГВС-87 шт.; замена и ремонт отопительных приборов (радиаторов, конвекторов)-12 шт.; промывка внутридомовых систем: центрального отопления-66 дома, прочистка водонагревателей (бойлеров)-19 шт; ремонт теплоизоляции внутридомовых трубопроводов-120 м/п; поверка общедомовых приборов учета воды-в 8 МКД; установка приборов учета тепловой энергии и контрольно измерительных приборов - 5 шт; ремонт теплосчетчиков - 4 шт; замена электропроводки-360 м/п; замена и ремонт электрощитов подъездных-38 шт.; входные двери: ремонт деревянных - 12 шт; заделка трещин на фасадах, ремонт штукатурки, косметический ремонт подъездов-11 МКД; ремонт входных крылец-3 шт, козырьков - 2 шт, отмостки - 430 м².

К учебному году в учебных и детских дошкольных учреждениях утеплены оконные проёмы и двери. Кроме этого выполнены работы на сумму 325 тыс. руб., а именно:

- ремонт запорной арматуры;
- ремонт тепловых узлов в 12 и 13 детских садах;
- замена оконных блоков.

Работы предприятиями ЖКХ проводятся в соответствии с планом мероприятий и финансовыми возможностями бюджета городского округа и самих предприятий.

Намеченные мероприятия по подготовке к отопительному периоду городского округа — город Галич выполнены на 85%.

Подготовка к отопительному периоду 2016 — 2017 годов находится на постоянном ежедневном контроле администрации городского округа и является одной из главных задач.

Первый заместитель главы
администрации городского округа

С.А. Туманов